



NOTAS:  
 \* PISO ANTIDERRAPANTE  
 \* O VALOR MÉDIO DO COEFICIENTE DE FRIÇÃO DO PISO A SER ASSENTADO NAS ROTAS DE FUGA (CORREDORES, ESCADARIAS, HALLS E SAÍDAS), DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR QUE 0,4 (ZERO PONTO QUATRO), "SATISFATORIO", PARA O ENSAIO ÚMIDO E SECO, CONFORME TABELA DO "TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY", E COM COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA A ABRASÃO CLASSIFICADO COMO PE-4 OU PEI-5, DE ACORDO COM A ISO-10545.

LEGENDA	
	PLAQUETA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA LUMINOSA COM BATERIA INCORPORADA 15W/24VCC, FIXADA NO TETO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM BATERIA INCORPORADA INTENSIDADE LUMINOSA DE 600lm INSTALADA NA PAREDE
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS-ABC 4kg) FIXADO NA PAREDE
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO (CO2-BC 4kg) FIXADO NA PAREDE
	ADONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL
	CENTRAL DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL
	AVISADOR SONORO DO SISTEMA DE ALARME, ENDEREÇÁVEL, DIGITAL
	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 2 LÂMPADAS HALÓGENAS DE 55 W.COM BATERIA DE 12V, DE SOBREPOR.
	HIDRANTE DE PAREDE, MANGUEIRA DE 1 1/2" COM ESQUADRO AGRUPA 1,50m.
	HIDRANTE DE RECALQUE DO TIPO COLUNA

PAVIMENTO	ÁREA TOTAL
TÉRREO	1.040,58m <sup>2</sup>
SUPERIOR	434,74m <sup>2</sup>
TOTAL	1.475,32m <sup>2</sup>

**01** PLANTA BAIXA TÉRREO  
 Esc. 1/75

ALTERAÇÃO	DATA	VISTO
00	05/09/2019	
01	05/03/2020	
02		
03		

**PROJETO PREVENTIVO**  
**Unidades de Saúde**

Secretaria Mun de Saúde e Assist Social  
 CNPJ 08.585.935/0001-99

Fabiola F. Maceno Fromholz  
 Engª Civil e de Segurança do Trabalho  
 CREASC. 061.353-0

Rua Seis de Novembro, 27, no município de Antônio Carlos - SC. 12/2019

PLANTA BAIXA TÉRREO, QUADRO DE ÁREAS 01/05